

## 附件

### 沂水龙冈酒店管理有限公司重大火灾隐患情况

序号	隐患单位	隐患部位	火灾隐患	整改措施	责任单位	督办单位	整改期限
1	沂水龙冈酒店管理有限公司	沂水龙冈酒店管理有限公司建筑消防设施	1、防排烟系统不能正常运行； 2、室内消火栓系统不能正常使用； 3、室外消火栓系统不能正常使用。	维修建筑消防设施，确保正常使用	沂水龙冈酒店管理有限公司	沂城街道办事处 沂水县旅游局	2016年2月19日