

沂水县水务公司

检测报告

样品名称： 管网末梢水（半月检）

检验类别：



报告日期： 2023年7月14日

水质检测报告

标准依据：GB5749—2006

样品名称	管网末梢水	检验项数	7
采样地点	清华园	取样时间	2023. 7. 12
检验项目	国家标准	检测结果	水质评价
色 度	≤ 15	< 5	合 格
浑浊度	≤ 1 (特殊3)	0.19	合 格
臭和味	无	无	合 格
菌落总数	≤ 100 CFU/mL	5	合 格
大肠菌群	100ml不得检出	未检出	合 格
高锰酸盐指数	≤ 3 (特殊5) mg/L	1.84	合 格
二氧化氯	≥ 0.02 mg/L	0.08	合 格

水质检测报告

标准依据：GB5749--2006

样品名称	管网末梢水	检验项数	7
采样地点	二级泵站	取样时间	2023.7.12
检验项目	国家标准	检测结果	水质评价
色度	≤ 15	< 5	合格
浑浊度	≤ 1 (特殊3)	0.36	合格
臭和味	无	无	合格
菌落总数	≤ 100 CFU/mL	1	合格
大肠菌群	100mL不得检出	未检出	合格
高锰酸盐指数	≤ 3 (特殊5) mg/L	1.84	合格
二氧化氯	≥ 0.02 mg/L	0.02	合格

水质检测报告

标准依据：GB5749—2006

样品名称	管网末梢水	检验项数	7
采样地点	北园春天	取样时间	2023.7.12
检验项目	国家标准	检测结果	水质评价
色度	≤ 15	< 5	合格
浑浊度	≤ 1 (特殊3)	0.28	合格
臭和味	无	无	合格
菌落总数	≤ 100 CFU/mL	2	合格
大肠菌群	100ml不得检出	未检出	合格
高锰酸盐指数	≤ 3 (特殊5) mg/L	1.84	合格
二氧化氯	≥ 0.02 mg/L	0.05	合格

水质检测报告

标准依据：GB5749—2006

样品名称	管网末梢水	检验项数	7
采样地点	县委	取样时间	2023.7.12
检验项目	国家标准	检测结果	水质评价
色度	≤ 15	< 5	合格
浑浊度	≤ 1 (特殊3)	0.28	合格
臭和味	无	无	合格
菌落总数	≤ 100 CFU/mL	5	合格
大肠菌群	100ml不得检出	未检出	合格
高锰酸盐指数	≤ 3 (特殊5) mg/L	1.72	合格
二氧化氯	≥ 0.02 mg/L	0.04	合格

水质检测报告

标准依据：GB5749—2006

样品名称	管网末梢水	检验项数	7
采样地点	大名城	取样时间	2023.7.12
检验项目	国家标准	检测结果	水质评价
色度	≤ 15	< 5	合格
浑浊度	≤ 1 (特殊3)	0.07	合格
臭和味	无	无	合格
菌落总数	≤ 100 CFU/mL	2	合格
大肠菌群	100ml不得检出	未检出	合格
高锰酸盐指数	≤ 3 (特殊5) mg/L	1.72	合格
二氧化氯	≥ 0.02 mg/L	0.06	合格

水质检测报告

标准依据：GB5749—2006

样品名称	管网末梢水	检验项数	7
采样地点	裕丰小区	取样时间	2023.7.12
检验项目	国家标准	检测结果	水质评价
色度	≤ 15	< 5	合格
浑浊度	≤ 1 (特殊3)	0.28	合格
臭和味	无	无	合格
菌落总数	≤ 100 CFU/mL	2	合格
大肠菌群	100ml不得检出	未检出	合格
高锰酸盐指数	≤ 3 (特殊5) mg/L	1.84	合格
二氧化氯	≥ 0.02 mg/L	0.02	合格

水质检测报告

标准依据：GB5749—2006

样品名称	管网末梢水	检验项数	7
采样地点	滨河绿洲	取样时间	2023. 7. 12
检验项目	国家标准	检测结果	水质评价
色 度	≤ 15	< 5	合 格
浑浊度	≤ 1 (特殊3)	0.14	合 格
臭和味	无	无	合 格
菌落总数	≤ 100 CFU/mL	5	合 格
大肠菌群	100ml不得检出	未检出	合 格
高锰酸盐指数	≤ 3 (特殊5) mg/L	1.68	合 格
二氧化氯	≥ 0.02 mg/L	0.03	合 格

水质检测报告

标准依据：GB5749--2006

样品名称	管网末梢水	检验项数	7
采样地点	疾控中心	取样时间	2023.7.12
检验项目	国家标准	检测结果	水质评价
色度	≤ 15	< 5	合格
浑浊度	≤ 1 (特殊3)	0.28	合格
臭和味	无	无	合格
菌落总数	≤ 100 CFU/mL	2	合格
大肠菌群	100ml不得检出	未检出	合格
高锰酸盐指数	≤ 3 (特殊5) mg/L	1.84	合格
二氧化氯	≥ 0.02 mg/L	0.05	合格

水质检测报告

标准依据：GB5749--2006

样品名称	管网末梢水	检验项数	7
采样地点	新汽车站	取样时间	2023. 7. 12
检验项目	国家标准	检测结果	水质评价
色 度	≤ 15	< 5	合 格
浑浊度	≤ 1 (特殊3)	0.26	合 格
臭和味	无	无	合 格
菌落总数	≤ 100 CFU/mL	3	合 格
大肠菌群	100ml不得检出	未检出	合 格
高锰酸盐指数	≤ 3 (特殊5) mg/L	1.83	合 格
二氧化氯	≥ 0.02 mg/L	0.04	合 格

水质检测报告

标准依据: GB5749--2006

样品名称	管网末梢水	检验项数	7
采样地点	众兴水务	取样时间	2023.7.12
检验项目	国家标准	检测结果	水质评价
色度	≤ 15	< 5	合格
浑浊度	≤ 1 (特殊3)	0.07	合格
臭和味	无	无	合格
菌落总数	≤ 100 CFU/mL	15	合格
大肠菌群	100ml不得检出	未检出	合格
高锰酸盐指数	≤ 3 (特殊5) mg/L	1.04	合格
二氧化氯	≥ 0.02 mg/L	0.02	合格