

沂水县水务公司

# 检测报告

样品名称:

出厂水 (全分析)

检验类别:

自检

报告日期:

2023 年 12 月 29 日



# 报 告 首 页

---

样品类别：自检

样品状态：液态

样品性质：出厂水

采样单位：沂水县水务公司

采样日期：2023.12.25

采样地点：溪源水厂

检验依据：GB/T5750-2023《生活饮用水标准检验方法》

判别依据：GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》

---

检测结论：符合 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

---

检验人：徐燕燕 吴蕾 韩洪凤

编制日期：2023.12.29

李金霞 付艳

审核人：张海燕

审核日期：2023.12.29

## 检 验 报 告

取样地点：溪源水厂

样品名称：出厂水

2023.12.25

检测项目	单位	水质标准	检测结果
色	铂钴色度单位	15	<5
浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.15
臭和味	/	无异臭、异味	无
肉眼可见物	/	无	无
pH值	/	不小于6.5且不大于8.5	7.24
总硬度	mg/L	450	299.31
铁	mg/L	0.3	<0.04
锰	mg/L	0.1	<0.05
铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004
氯化物	mg/L	250	44.5
氟化物	mg/L	1	0.3
硝酸盐（以N计）	mg/L	10	7.0
溶解性总固体	mg/L	1000	337
高锰酸盐指数	mg/L	3	2.17
氨氮	mg/L	0.5	0.04
亚硝酸盐	mg/L	1	0.001
细菌总数	CFU/mL	100	2
大肠菌群	MPA/100mL	不得检出	未检出
二氧化氯	mg/L	0.1~0.8	0.11
硫酸盐	mg/L	250	98.02