

沂水县水务公司

检测报告

样品名称： 出厂水（全分析）

检验类别： 自检

报告日期： 2022年1月21日



报 告 首 页

样品类别：自检 样品状态：液态
样品性质：出厂水 采样单位：沂水县水务公司
采样日期：2022.01.17 采样地点：溪源水厂
检验依据：生活饮用水标准检验法（GB5750-2006）
判别依据：《生活饮用水卫生标准》

检测结论：符合《生活饮用水卫生标准》。

检验人：徐燕燕 吴 蕾 韩洪凤 编制日期：2022.1.21
 李金霞 付 艳
审核人： 张海燕 审核日期：2022.1.21

检 验 报 告

取样地点：溪源水厂

样品名称：出厂水

2022.1.17

检测项目	单位	水质标准	检测结果
色	铂钴色度单位	15	<5
浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.06
臭和味	/	无异臭、异味	无
肉眼可见物	/	无	无
pH值	/	不小于6.5且不大于8.5	8
总硬度	mg/L	450	317.58
铁	mg/L	0.3	<0.04
锰	mg/L	0.1	<0.05
铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004
氯化物	mg/L	250	32.1
氟化物	mg/L	1	0.25
硝酸盐（以N计）	mg/L	10	8.1
溶解性总固体	mg/L	1000	272
氨氮	mg/L	0.5	0.04
亚硝酸盐	mg/L	1	0.003
细菌总数	CFU/mL	100	0
大肠菌群	MPA/100mL	不得检出	未检出
二氧化氯	mg/L	0.1~0.8	0.1
硫酸盐	mg/L	250	85.4