

沂水县水务公司

检测报告

样品名称： 出厂水（全分析）

检验类别： 自检

报告日期： 2023年1月20日



报 告 首 页

样品类别：自检

样品状态：液态

样品性质：出厂水

采样单位：沂水县水务公司

采样日期：2023.01.14

采样地点：溪源水厂

检验依据：生活饮用水标准检验法（GB5750-2006）

判别依据：《生活饮用水卫生标准》

检测结论：符合《生活饮用水卫生标准》。

检验人：徐燕燕 姜素

编制日期：2023.1.20

韩洪凤 李霞 付艳

审核人：李洪燕

审核日期：2023.1.20

取样地点：溪源水厂

样品名称：出厂水 2023.1.14

检测项目	单位	水质标准	检测结果
色	铂钴色度单位	15	<5
浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.12
臭和味	/	无异臭、异味	无
肉眼可见物	/	无	无
pH值	/	不小于6.5且不大于8.5	7.64
总硬度	mg/L	450	285.3
铁	mg/L	0.3	<0.04
锰	mg/L	0.1	<0.05
铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004
氯化物	mg/L	250	37.6
氟化物	mg/L	1	0.3
硝酸盐(以N计)	mg/L	10	9.2
溶解性总固体	mg/L	1000	302
耗氧量	mg/L	3	1.78
氨氮	mg/L	0.5	0.03
亚硝酸盐	mg/L	1	<0.001
细菌总数	CFU/mL	100	0
大肠菌群	MPA/100mL	不得检出	未检出
二氧化氯	mg/L	0.1~0.8	0.12
硫酸盐	mg/L	250	95.2