

沂水县水务公司

检测报告

样品名称:



检验类别:

自检

报告日期:

2024年4月25日

报 告 首 页

样品类别：自检

样品状态：液态

样品性质：出厂水

采样单位：沂水县水务公司

采样日期：2024.04.22

采样地点：溪源水厂

检验依据：GB/T5750-2023《生活饮用水标准检验方法》

判别依据：GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》

检测结论：符合 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

检验人：徐燕燕 韩洪凤

编制日期：2024.4.25

李金霞

审核人：张海燕

审核日期：2024.4.25

检 验 报 告

取样地点：溪源水厂 样品名称：出厂水 2024. 4. 22

检测项目	单位	水质标准	检测结果
色	铂钴色度单位	15	<5
浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.15
臭和味	/	无异臭、异味	无
肉眼可见物	/	无	无
pH值	/	不小于6.5且不大于8.5	7.22
总硬度	mg/L	450	294.99
铁	mg/L	0.3	<0.04
锰	mg/L	0.1	<0.05
铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004
氯化物	mg/L	250	50.3
氟化物	mg/L	1	0.35
硝酸盐（以N计）	mg/L	10	6.9
溶解性总固体	mg/L	1000	347
高锰酸盐指数	mg/L	3	1.97
氨氮	mg/L	0.5	0.07
亚硝酸盐	mg/L	1	0.002
细菌总数	CFU/mL	100	0
大肠菌群	MPA/100mL	不得检出	未检出
二氧化氯	mg/L	0.1~0.8	0.1
硫酸盐	mg/L	250	114.09