

沂水县水务公司

检测报告

样品名称:

全分析

检验类别:

自检

报告日期:

2020年5月28日



报 告 首 页

样品类别：自检

样品状态：液态

样品性质：出厂水

采样单位：沂水县水务公司

采样日期：2020.05.26

采样地点：溪源水厂

检验依据：生活饮用水标准检验法（GB5750-2006）

判别依据：《生活饮用水卫生标准》

检测结论：符合《生活饮用水卫生标准》。

检验人：李洪风

编制日期：

李洪风

审核人：李洪风

审核日期：2020.5.28

检 验 报 告

取样地点：溪源水厂

样品名称：出厂水

2020.5.26

检测项目	单位	水质标准	检测结果
色	铂钴色度单位	15	<5
浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.12
臭和味	/	无异臭、异味	无
肉眼可见物	/	无	无
pH值	/	不小于6.5且不大于8.5	7.93
总硬度	mg/L	450	343.4
铁	mg/L	0.3	<0.04
锰	mg/L	0.1	0.02
铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004
氯化物	mg/L	250	49.8
氟化物	mg/L	1	0.3
硝酸盐（以N计）	mg/L	10	8.9
溶解性总固体	mg/L	1000	375
氨氮	mg/L	0.5	0.04
亚硝酸盐	mg/L	1	0.002
细菌总数	CFU/mL	100	3
大肠菌群	MPA/100mL	不得检出	未检出
二氧化氯	mg/L	0.1~0.8	0.09
硫酸盐	mg/L	250	137.3