

沂水县水务公司

# 检测报告

样品名称： 出厂水（全分析）

检验类别： 自检

报告日期： 2023年8月4日



# 报 告 首 页

---

样品类别：自检

样品状态：液态

样品性质：出厂水

采样单位：沂水县水务公司

采样日期：2023.08.01

采样地点：溪源水厂

检验依据：GB/T5750-2023《生活饮用水标准检验方法》

判别依据：GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》

---

检测结论：符合 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

---

检验人：徐燕燕 吴蕾 韩洪凤

编制日期：2023.8.4

李金霞 付艳

审核人：张海燕

审核日期：2023.8.4

## 检 验 报 告

取样地点：溪源水厂                      样品名称：出厂水      取样日期： 2023.8.1

检测项目	单位	水质标准	检测结果
色	铂钴色度单位	15	<5
浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.24
臭和味	/	无异臭、异味	无
肉眼可见物	/	无	无
pH值	/	不小于6.5且不大于8.5	7.11
总硬度	mg/L	450	249.78
铁	mg/L	0.3	<0.04
镉	mg/L	0.005	0.00001
铅	mg/L	0.01	0.0002
汞	mg/L	0.001	0.00026
硒	mg/L	0.01	0.00014
砷	mg/L	0.01	0.0004
锰	mg/L	0.1	<0.05
铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004
氯化物	mg/L	250	46.46
氟化物	mg/L	1	0.3
硝酸盐（以N计）	mg/L	10	7
溶解性总固体	mg/L	1000	322
氨氮	mg/L	0.5	0.23
亚硝酸盐	mg/L	1	<0.001
高锰酸盐指数	mg/L	3	1.78
菌落总数	CFU/mL	100	28
大肠菌群	MPA/100mL	不得检出	未检出
二氧化氯	mg/L	0.1~0.8	0.1
硫酸盐	mg/L	250	96.95